

СОГЛАСОВАНО
Представитель
общества инвалидов
г.Кингисепп

Балашов
« » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад»
д.Б.Куземкино
Н.В.Аблокатова
«6» марта 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) МБДОУ «Детский сад» д.Б.Куземкино

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. Б.Куземкино
- 1.2. Адрес объекта 188475, д.Б.Куземкино, Кингисеппского района, Ленинградской области.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1683,8 кв.м.
 - часть здания - этажей (или на - этажей), - кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13045 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016-2020, капитального не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. Б.Куземкино (МБДОУ «Детский сад» д. Б.Куземкино)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188475, д. Б.Куземкино, Кингисеппского района, Ленинградской области
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ленинградская область г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д.1а/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: - на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 45 воспитанников

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественный транспорт, остановка д.Б.Куземкино, далее пешим ходом в сторону Детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м

3.2.2. время движения (пешком) - 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: - нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту - визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в	ДЧ-И*

	.т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И
7	Пути движения к объекту (от остановки Транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно, ВНД- временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, для инвалидов – колясочников, достаточная ширина дверных проемов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает это не возможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Для инвалидов – колясочников групповые помещения не доступны, так как отсутствуют пандусы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*-указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2020гг.

В рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – полная доступность для детей инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частичная доступность для инвалидов-колясочников.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 6 » марша 2017 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 6 » марша 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад» д.Б.Куземкино


Н.В.Аблокатова
« 06 » марта 2017 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ МБДОУ «Детский сад» д.Б.Куземкино

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. Б.Куземкино
- 1.2. Адрес объекта 188475, д. Б.Куземкино, Кингисеппского района, Ленинградской области
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1683,8 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата последних плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2017, капитального не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. Б.Куземкино (МБДОУ «Детский сад» д. Б.Куземкино).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188475, д.Б.Куземкино Кингисеппского района, Ленинградской области.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации муниципального образования « Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Ленинградская област г. Кингисепп пр. Карла Маркса д.1а/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)-образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг- образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: - на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: -дети, от 1,6 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития- нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 45 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет).

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Общественный транспорт, остановка д.Б.Куземкино, далее пешим ходом в сторону Детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 перекрестки: нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

*- указывается один из вариантов : «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию	Не нуждается

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад»
д. Б. Куземкино
Н. В. Аблокатова

« 6 » марта 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБДОУ «Детский сад» д. Б. Куземкино

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. Б. Куземкино

1.2. Адрес объекта 188475, д. Б. Куземкино, Кингисеппского района, Ленинградской области

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1683,8 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 13045 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата последних плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2016, капитального не планируется

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. Б. Куземкино (МБДОУ «Детский сад» д. Б. Куземкино)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 188475, д. Б. Куземкино Кингисеппского района, Ленинградской области

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Общественный транспорт, остановка д. Б. Куземкино, далее пешим ходом в сторону Детского сада

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 перекрестки: - нет

3.2.5 информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	ДУ
6	С нарушениями умственного развития	ДУ

*-указывается один из вариантов : «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДЧ-И		
2	Вход(входы) в здание	ДЧ-И		
3	Путь(пути)движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И		
4	Зона целевого назначения здания(целевого – посещения объекта)	ДЧ-И		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, для инвалидов – колясочников, достаточная ширина дверных проемов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничных пролетов и отсутствие пандусов, делает это не возможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Для инвалидов – колясочников групповые помещения не доступны, так как отсутствуют пандусы. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2017-2020 гг.

В рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, планы)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность для детей инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития, для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, частичная доступность для инвалидов-колясочников.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1 согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) - нет

4.4.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) нет

4.4.5 согласование с общественными организациями инвалидов -нет

4.4.6 другое - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается - нет

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту

Руководитель

Рабочей группа Заведующий ДОУ Аблокатова Н.В
(Должность,Ф.И.О)




(подпись)

Члены рабочей группы Ст.воспитатель Кравченко Л.И.
(Должность,Ф.И.О.)



(подпись)

Заведующий хозяйством Егорова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

В том числе:

Представители общественных

Организаций инвалидов _____
(Должность.Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации,

Расположенной на объекте соц.работникМО

Куземкинское сельское поселение

Зенина Е.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)



(подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
МБДОУ «Детский сад» д.Б.Куземкино
От « 6 » июля 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д. Б.Куземкино Кингисеппского района Ленинградской области

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо Для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) На территорию	нет		1	Отсутствует информация об ОСИ	К	Установка информации об ОСИ	ТСР
1.2	Путь (пути) Движения на территории	есть		2	Отсутв.информационные указатели	Все	Установка информ. указателей на пути следован	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет		-				
1.4	Пандус (наружный)	нет		-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации По адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И		1,2	Установка указателей на пути следования
---	------	--	-----	---

*указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д.Б.Куземкино Ленинградской области

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет	-	1	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	2	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	-	-	-	-	-
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	-	-	Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д.Б.Куземкино Ленинградской области

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	3	-	-	-	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лифт-пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О)			Технические решения невозможны
--	-------------	--	--	--------------------------------------

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)**

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад» д.Б.Куземкино Ленинградской
области

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Технические решения невозможны

Вариант I- зона обслуживания инвалидов				
--	--	--	--	--

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д.Б.Куземкино Ленинградской области

(чаименованне объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложения		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда	ДЧ-В			Технические решения невозможны

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д.Б.Куземкино Ленинградской области

(наименование объекта адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения	-	-	-	-

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д.Б.Куземкино Ленинградской области

(наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фот о	Содер - жани е	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жани е	Вид ы рабо т
1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложения		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на план е	N фот о	

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

б. Системы информации на объекте

Двухэтажное нежилое здание Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» д.Б.Куземкино Ленинградской области
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСР

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____